Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Węgrowie

HKN.9011.13.2026.IK
Węgrów, 2026-03-13

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Liw za rok 2025**

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie dokonuje oceny obszarowej jakości wody dla gminy Liw za rok 2025.

Na terenie gminy Liw zlokalizowane są 3 wodociągi publiczne Tończa, Wyszków i Jartypory. Producentem wody zaopatrującym ludność i dostarczającym wodę jest Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie.
Dane o poszczególnych wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej:

| Lp. | Wodociąg | Wielkość produkcji ($m^3$/d) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Zaopatrywane miejscowości | Jakość wody na dzień 31.12.2025 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tończa | 488,22 | 1690<br>w tym:<br>gm. Liw 1524;<br>gm. Korytnica 166 | gm. Liw: Borzychy, Ludwinów, Tończa, Starawieś, Zabrudnie, Zuzułka<br>gm. Korytnica: Paplin | przydatna do spożycia |
| 2. | Wyszków | 284,19 | 1310 | gm. Liw: Wyszków, Witanki, Kucyk, Śnice, Janowo, Jarnice (część), Ossolin, Pierzchały, Ruchna (część), Szaruty, Zając | przydatna do spożycia |
| 3. | Jartypory | 86,90 | 680 | gm. Liw: Jartypory | przydatna do spożycia |

Ponadto miejscowości:
- Jarnice, Ruchna i Ruchenka (szacunkowa liczba ludności -1860) zaopatrywane są w wodę z wodociągu publicznego Węgrów,
- Liw, Krypy, Połazie, Popielów, Zawady (szacunkowa liczba ludności – 1770) zaopatrywane są w wodę z wodociągu publicznego Górki Grubaki, gm. Korytnica,
- Liw ul. Ignasin, i ul. Sitarze (szacunkowa liczba ludności – 15) zaopatrywane są w wodę z wodociągu publicznego Pniewnik, gm. Korytnica.

Woda z omawianych wodociągów poddawana jest procesom uzdatniania (napowietrzania, odżelaziania i odmanganiania). Ponadto woda z wodociągu Tończa poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu oraz promieniami UV.



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów
+48 25 506 55 80
adres email sekretariat.psse.wegrow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń AE:PL-51290-86632-VWJJW-21

Badania wody wykonywane były w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej. Częstotliwość pobierania próbek w ramach kontroli wewnętrznej dostosowana była do wielkości produkcji wody i liczby odbiorców. Woda pobierana była zgodnie z ustalonym harmonogramem w punktach zgodności. Punkty pobierania próbek wody zlokalizowane są w obiekcie użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych oraz stacjach uzdatniania wody.

1. Wodociąg Tończa:
   zbadano łącznie 8 próbek wody. W zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych
   i fizykochemicznych wszystkie próbki oceniono pozytywnie.
   Na podstawie otrzymanych wyników badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie wydał 4 oceny jakości wody stwierdzające przydatność wody do spożycia.
2. Wodociąg Wyszków:
   zbadano łącznie 9 próbek wody – w 1 próbce stwierdzono podwyższony poziom mętności. Powtórzone zostały badania, które wykazały właściwy poziom mętności.
   Na podstawie otrzymanych wyników badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie wydał 3 oceny jakości wody stwierdzające przydatność wody do spożycia.
3. Wodociąg Jartypory:
   zbadano łącznie 8 próbek wody. W zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych wszystkie próbki oceniono pozytywnie.
   Na podstawie otrzymanych wyników badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie wydał 3 oceny o przydatności wody do spożycia.

Zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem stwierdzonych przekroczeń w badanej wodzie:

- Podwyższenie wskaźnika mętności ma wpływ na wygląd i apetyczność wody. Wywołują ją różne substancje znajdujące się w wodzie w stanie nierozpuszczalnym jako zawiesiny: drobne cząsteczki roślin, mikroorganizmy wodne, glina, ił, drobny piasek, wytrącone związki żelaza i manganu. Zwiększona mętność może w znacznym stopniu zakłócać procesy dezynfekcji wody. Woda do spożycia powinna być klarowna i nie powinna posiadać mętności spowodowanej przez substancje organiczne.

W 2025 roku nie prowadzono postępowań administracyjnych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Tończa, Wyszków, Jartypory oraz nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Węgrowie
Anna Tymoczko
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1.Wójt Gminy Liw, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów
2. aa

Do wiadomości:
1.Prezes Wód Polskich, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów
+48 25 506 55 80
adres email sekretariat.psse.wegrow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń AE:PL-51290-86632-VWJJW-21