Państwowy Powiatowy
Inspektor Saniatrny w Węgrowie

Węgrów, 25.11.2026
HKN.903.29.4.2026.IK

Związek Międzygminny Wodociągów
i Kanalizacji Wiejskich
ul. Gdańska 118
07-100 Węgrów

DECYZJA Nr 14/2026

Na podstawie:

art. 37ax ust. 3 pkt 4 w związku z art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 37ax ust. 8, ust. 9 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416, z późn.zm.) zwana dalej: „ustawą o PIS", art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2, art. 4a ust. 2, art. 4c ust. 1 pkt 1, art. 4p ust. 1 pkt 1 i 16, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2026, poz. 605) dalej: „ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę", § 3 pkt 1, § 14 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748) dalej: „rozporządzenie w sprawie jakości wody", art. 104 § 1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) zwaną dalej: „kpa",

po dokonaniu:

- analizy sprawozdania z badań (cząstkowe) nr LBW.1286/n.2026 z 25.11.2026r. wykonanego przez uprawnione laboratorium, próbki wody pobranej ze strefy zaopatrzenia w wodę Górki Grubaki – SUW -woda uzdatniona w punkcie zgodności w ramach monitoringu zgodności w dniu 23.11.2026r.,

- oceny zagrożenia zdrowia konsumentów (strefa zaopatruje mieszkańców miejscowości: gm. Korytnica: Bednarze, Chmielew, Górki Grubaki, Górki Borze, Górki Średnie, Jaczew, Jugi, Kąty, Komory, Korytnica, Kruszew, Kupce, Lipniki, Maksymilianów, Rabiany, Rąbież, Rowiska, Sekłak, Sewerynów, Turna, Wola Korytnicka, Zalesie, Żelazów;

gm. Liw: Krypy, Liw, Połazie, Popielów, Zawady

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie

I. Stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Górki Grubaki z uwagi na obecność w wodzie bakterii grupy coli, w ilości 21 jtk/100 ml przekraczającej dopuszczalną wartość parametryczną 0 jtk/100 ml w wodzie uzdatnionej SUW Górki Grubaki

II. Przekazuje do Wójta Gminy Korytnica i Wójta Gminy Liw komunikat o jakości wody w celu rozpowszechnienia zgodnie z art. 4p ust. 1 pkt 16 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Komunikat stanowi załącznik do niniejszej decyzji

w związku z czym:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów
+48 25 506 55 80
sekretariat.psse.wegrow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń AE:PL-51290-86632-VWJJW-21

III. Nakazuje Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie

1.Zapewnić odbiorcom wody zastępcze źródło wody do spożycia przez ludzi, której jakość odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu w sprawie jakości wody.

2.Podjąć niezbędne działania mające na celu doprowadzenie jakości wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Górki Grubaki, do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie jakości wody.

IV. Niniejszej decyzji z mocy art. 108 § 1 kpa nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w części III ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie oraz przedstawić sprawozdanie z badań próbek wody potwierdzających spełnienie wymagań dla wody pitnej.

UZASADNIENIE

W dniu 25.11.2026r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie otrzymał sprawozdanie (cząstkowe) z badań jakości wody pobranej 23.11.2026r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie w ramach monitoringu zgodności, w punktach zgodności:

- Górki Grubaki SUW – woda uzdatniona,

- Liw, ul. Leszczyńskiego 2,

- Korytnica, ul. Małkowskiego 20

ze strefy zaopatrzenia w wodę Górki Grubaki.

Badania zostały wykonane przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach. Laboratorium to uprawnione jest do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełnia wymagania określone w art. 37aa ustawy o PIS.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 21 jtk/100 ml w wodzie uzdatnionej pobranej w SUW Górki Grubaki. Wymagana wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk w 100 ml. (załącznik nr 1, część C Tabela 1 Lp. 1 do rozporządzenia w sprawie jakości wody).

W punktach zgodności Liw ul. Leszczyńskiego 2 oraz Korytnica ul. Małkowskiego 20, nie stwierdzono bakterii grupy coli.

Mając na uwadze wyniki badań laboratoryjnych oraz obowiązujące wymagania stwierdzono, że woda ze strefy zaopatrzenia w wodę Górki Grubaki nie spełnia wymagań i stanowi zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników.

Bakterie grupy coli – należą do organizmów wskaźnikowych zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Obecność tych bakterii w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o namnażaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem roślinnym lub glebą. Grupa tych bakterii nie jest specyficznym wskaźnikiem kałowego zanieczyszczenia wody, może natomiast podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowi kryterium oceny czystości wody.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest zdrowa i czysta, jeżeli jest wolna od wszelkich mikroorganizmów i pasożytów oraz wszelkich substancji w ilościach lub w stężeniach, które stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi oraz spełnia minimalne wymagania określone m.in. dla parametrów mikrobiologicznych, określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W myśl § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone są w załączniku nr 1.

Zgodnie z art. 37ax ust. 3 pkt 4 ustawy o PIS właściwy państwowy inspektor sanitarny

na podstawie sprawozdań z badań jakości wody do spożycia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody do spożycia lub sprawozdań przekazywanych przez laboratoria, o których mowa w art. 37ag ust. 4, lub sprawozdań dostawców wody lub właścicieli lub zarządców budynków zlecających badania jakości wody do spożycia w laboratoriach wpisanych do ewidencji, o której mowa w art. 37aa ust. 2, stwierdza, w drodze decyzji brak przydatności wody do spożycia w przypadku niezgodności z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego oraz gdy woda do spożycia jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów, jednocześnie wskazując, po dokonaniu oceny tego zagrożenia, czy ta woda może być przeznaczona do innych celów.

Stosowanie do art. 37ax ust. 9 ustawy o PIS w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie przez dostawcę wody lub właściciela lub zarządcę budynku działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji tych działań. Obowiązek ten znajduje uzasadnienie również w art. 4a ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, zgodnie z którym dostawca wody podejmuje wszelkie działania, aby woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełniała wymagania określone w art. 4a ust. 1 ww. ustawy oraz określone dla parametrów wskaźnikowych, a każdy przypadek niezgodności z wartością parametryczną niezwłocznie analizuje w celu określenia przyczyny tej niezgodności.

Zgodnie z art. 37ax ust. 8 ustawy o PIS dostawca wody przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu informację o planowanych działaniach naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W myśl § 14 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w przypadku niezgodności z wartością parametryczną bakterii grupy coli dostawca wody podejmuje dodatkowe działania m.in. pobiera dodatkowe próbki wody, niepóźnej niż 48 godzin od powzięcia informacji o niezgodności (w celu potwierdzenia niezgodności oraz ustalenia miejsca i przyczyny tej niezgodności) oraz po zakończeniu działań naprawczych.

Ponadto, w myśl art. 4p ust. 1 pkt 16 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę dostawca wody informuje na bieżąco konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz rozpowszechnia opracowany przez właściwy organ nadzoru komunikat o jakości tej wody m.in. w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o PIS w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kpa. Natomiast, zgodnie z art. 104 § 1 kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

W oparciu o art. 108 § 1 kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności w części III ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego w związku ze stwierdzonym brakiem

przydatności wody przeznaczonej do spożycia z uwagi na obecność w wodzie bakterii grupy coli w ilości 21 jtk/100 ml przy wartości parametrycznej wynoszącej 0 jtk/100 ml co zagraża zdrowiu konsumentów.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Żelazna 79 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Węgrowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązków wymienionych w pkt 1, 2 przedmiotowej decyzji – art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Węgrowie
Anna Tymoczko
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

1.Komunikat Nr 3 Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Węgrowie.

Otrzymuje:

1.Adresat
2.aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Korytnica, ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica
2. Wójt Gminy Liw, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie, ul. Północna 1, 07-100 Węgrów